


Prof. Giuseppe Renato Croce
Magistrato di Cassazione i.q.
Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione
Auditor Leader di Terza parte ISO 19011 Sistemi Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007
Project Manager Sistemi di Gestione Sicurezza Luoghi di Lavoro
Project Manager Piani anticorruzione e Trasparenza
P.I.: 12946091001
CF: CRCGPP39S03D643L



Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. " CARAVAGGIO "
S E D E

OGGETTO: Relazione sulla idoneità del locale denominato "AULA 10 " ad essere utilizzato come Laboratorio informatico con n°24 postazioni di lavoro presso la Sede Distaccata dell'IISS " CARAVAGGIO " sita in Viale Oceano Indiano n°62 - Roma

La SV, il 23 novembre 2016, ha convocato presso la Sede Distaccata dell'IISS " CARAVAGGIO " sita in Viale Oceano Indiano 62 lo scrivente per le incombenze di cui in oggetto.

E' stato effettuato acconcio sopralluogo alla Sua presenza cui hanno, altresì, partecipato, oltre allo scrivente, l' Assistente Tecnico Gianfranco Lucia - RLS dell'Istituto Scolastico; i Docenti Francesco Mattei, Alessandro Terzo, Luana Messineo, Tonino Bucci nella qualità di Referenti della Sede Distaccata e di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; l' Ing. Massimiliano Rossigno Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Si è visionata l'aula n°10 posta al primo piano dell'Istituto Scolastico e si è constatato che la stessa è idonea ad essere trasformata in laboratorio di informatica con capienza di 24 postazioni. La idoneità alla trasformazione e subordinata alla ubicazione delle postazioni che dovrebbero essere nella maggior parte addossate a due pareti e alla creazione di una isola quasi al centro dell'aula.

Questa ubicazione, non compromette la sicurezza dell'aula dal punto di vista di evacuazione in caso di emergenza: infatti si assicura quasi al cento dell'aula un passaggio /varco di due metri di larghezza circa.

Ci si è posti, altresì, il problema del reperimento di altre aule ove allocare Docenti e studenti che in vari orari, attualmente utilizzano l'aula 10. Si è provveduto a visionare dei locali destinati a laboratorio (scienze pittoriche e scultura) e si è potuto constatare che in virtù della loro ampiezza e dello stato di sicurezza proprio insito nella destinazione a laboratorio, questi locali possono, in via provvisoria, ospitare Docenti e allievi che non possono utilizzare l'aula 10.

Del resto non devesi dimenticare che gli allievi sono avvezzi alla frequenza dei laboratori, involvendo il tipo didattica l'utilizzo costante di questi locali.

Domicilio Fiscale: Largo Olgiata 15 -isola 33/L2 00123 Roma Tef:3453776451
e-mail: giuseppetroce3 @gmail.com

Prof. Giuseppe Renato Croce
Magistrato di Cassazione i.q.
Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione
Auditor Leader di Terza parte ISO 19011 Sistemi Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007
Project Manager Sistemi di Gestione Sicurezza Luoghi di Lavoro
Project Manager Piani anticorruzione e Trasparenza
P.I.: 12946091001
CF: CRCGPP39S03D643L

CONCLUSIONI:

Si ritiene che l'aula 10 possa essere trasformata in laboratorio di informatica alle condizioni sopra indicate, tenendo conto, altresì, che tale parere è condiviso da tutti i partecipanti al sopralluogo e segnatamente dai Docenti Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

In Roma il 25 novembre 2016

SERVIZIO PREVENZIONE
PROTEZIONE
Il Responsabile
Prof. Cons. Giuseppe Renato CROCE